



เลขรับ 1790 / 65  
วันที่ 1 ก.ค. 65  
เวลา

ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/ ๒๕๒๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
๓๖๐๐๐

MO มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๓๒๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๕ นายวนาสันต์) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองดี อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอินดา จังโกฏ)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัตภูมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(ธนชาติ พึ่งกุศล)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

(นายศุภกฤษ สุภาพเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

(นายมนตรี สักรานวัฒน์)

นางอรุณดี เขตจันทัก



# COMPRESSION TEST OF CONCRETE

## แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 5 นายวนาสันต์) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 44/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยการโยธา 2127

วันที่รับตัวอย่าง 24 มิ.ย. 65

วันที่ทดสอบ 30 มิ.ย. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. <sup>2</sup> )	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.176	225.00	7.00	1 มิ.ย. 65	30	543	246.01	244.20	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	8.184	225.00	7.00	1 มิ.ย. 65	30	538	243.74		
3	15x15x15	8.179	225.00	7.00	1 มิ.ย. 65	30	536	242.84		
4	15x15x15	8.176	225.00	8.00	3 มิ.ย. 65	28	539	244.20	243.14	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.184	225.00	8.00	3 มิ.ย. 65	28	534	241.93		
6	15x15x15	8.179	225.00	8.00	3 มิ.ย. 65	28	537	243.29		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.<sup>2</sup>

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ..... ผู้ทดสอบ  
 ลงชื่อ ..... วิศวกร  
 ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง  
ของ  
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ชอย ๕ นายวนาสันต์) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑



# คณะกรรมการความดีการประกวดวิชาชีววิทยา

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีววิทยา พ.ศ. ๒๕๐๕

ออกบัตรหน่วยเพื่อแต่งตั้ง


นายชรัสเดช สดวกัด

มีมติให้คณะกรรมการความดี

ประเภทวิชา วิชาชีววิทยา วิชาชีววิทยา

ได้ใจ ณ วันที่

๒๓ เมษายน ๒๕๓๓



เลขบัตร ๒๒๕๕๑

ประธาน ก.จ.

*(Signature)*

๑๓๑๑๑๑๑๑ ก ก

ว.ศ.๓

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการวัดกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๕ นาชนวนาสันต์) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างโดยที่จ้างเหมาส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗ เท่านั้น

336010/001071  
กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  
นายชรัสเดช สดวกัด  
กม. 11421  
28 เม.ย. 2566  
11880  
26 เม.ย. 2566  
223886