



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/๒๕๖๔

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๓๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มหนองมน - บ้านตาช่วง) บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค้.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววไลลินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

จ.อ.
(ธนวุฒิ พึ่งกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายศุภกฤช ฐานเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายมนตรี สติรานวิวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
(นายกรานต์ เขตจันทัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มหนองมน - บ้านตาช่วง) บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 41/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง

วันที่รับตัวอย่าง 22 มิ.ย. 64


วันที่ทดสอบ 12 ก.ค. 64


ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง


ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.186	225.00	7.00	12 มิ.ย. 64	31	572	259.15	258.84	คสล. ด้าน LT.
2	15x15x15	8.181	225.00	7.00	12 มิ.ย. 64	31	570	258.24		
3	15x15x15	8.188	225.00	7.00	12 มิ.ย. 64	31	572	259.15		
4	15x15x15	8.184	225.00	7.00	14 มิ.ย. 64	29	569	257.79	256.28	คสล. ด้าน RT.
5	15x15x15	8.182	225.00	7.00	14 มิ.ย. 64	29	563	255.07		
6	15x15x15	8.185	225.00	7.00	14 มิ.ย. 64	29	565	255.97		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.²

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ  ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ  วิศวกร

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

หนังสือรับรอง

ของ

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุดภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายคุ้มหนองมน - บ้านตาช่วง) บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุดภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑




คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

ออกบัตรใหม่เพื่อแสดงว่า
นายสมรตัน สดวกาศี

มีมติที่ประชุมของสภาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภท ภาช วิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ได้ใจ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑



เลขบัตร ๔๒๕๕๑

ประธาน ก.จ.

นายสมรตัน สดวกาศี

๑๓๙๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มหนองมน - บ้านตาช่วง) บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
- สัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ก่อสร้างโดยทางหุ้นส่วนจำกัด เทพสถิตเป็นหนึ่งในเรื่องก่อสร้าง-เท่านั้น



223886

ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรรม
เลขที่ ๒๗๓๓.๒.๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖
นายสมรตัน สดวกาศี
เลขที่ ๑๐๓๓.๒.๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖
นายสมรตัน สดวกาศี
เลขที่ ๑๐๓๓.๒.๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ว.ศ.๓