

เลขรับ..... 1467 / 65
วันที่ 8 ก.ค. 65
เวลา.....



ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๗/

๒๖๗๕

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๓๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายชาติชัย มามาก) บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายค อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

.....

.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววสินดา จังโกฏ)

พนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(ธนวุฒิ พึ่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

(นายมนตรี สิริวานวัฒน์)

นายกรณต์ เชนจันทิก



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายชาติชัย มามาก) บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 48/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณัยการโยธา 2127

วันที่รับตัวอย่าง 1 ก.ค. 65

วันที่ทดสอบ 6 ก.ค. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.175	225.00	7.0	7 มิ.ย. 65	30	548	248.27	247.06	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	7.183	225.00	7.0	7 มิ.ย. 65	30	542	245.55		
3	15x15x15	8.177	225.00	7.0	7 มิ.ย. 65	30	546	247.37		
4	15x15x15	8.181	225.00	8.0	9 มิ.ย. 65	28	540	244.65	245.71	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.176	225.00	8.0	9 มิ.ย. 65	28	542	245.55		
6	15x15x15	8.179	225.00	8.0	9 มิ.ย. 65	28	545	246.91		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.²

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (บ้านนายชาติชัย มามาก) บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญา จ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณย์การโยธา ๒๑๒๗

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือ ชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร
(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)
ทย.๑๑๔๒๑




**คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๖**

**ออกบัตรใหม่เพื่อแสดงว่า
นายสมชาย อดิสรณ์ สดวกักต**

**มีมติให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภท ภาศ วิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา**

ไต่ใจ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑



เลขบัตร ๔๒๕๔๑

ประธาน ก.จ.

(Signature)
ว.ศ.ต

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างถ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายชาติชัย มามาก) บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ก่อสร้างโดยให้หุ้นส่วนจำกัด ศรีณการโยธา ๒๑๒๗ เท่านั้น

223886