



เลขรับ 1399/163
วันที่ 26 พ.ค. 65
เวลา

ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/ ๑๗๕๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ชย ๗๓๙๐๓/๒๔๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุบิน สิงห์ชาติ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีธรราทเพ

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววสินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัตมี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จ.อ.

(สนวัฒน์ พึ่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖

(นายมนตรี สติระณวัฒน์)

นายกรานต์ เขตจันทิก



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุบิน สิงห์ชาติ) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 31/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญวราเทพ

วันที่รับตัวอย่าง 12 พ.ค. 65

วันที่ทดสอบ 18 พ.ค. 65

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. ²)	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.184	225.00	7.00	11 เม.ย. 65	38	587	265.94	264.43	คอนกรีต พื้น
2	15x15x15	8.187	225.00	7.00	11 เม.ย. 65	38	580	262.77		
3	15x15x15	8.182	225.00	7.00	11 เม.ย. 65	38	584	264.58		
4	15x15x15	8.188	225.00	8.00	13 เม.ย. 65	36	583	264.13	264.28	คอนกรีต พื้น
5	15x15x15	8.182	225.00	8.00	13 เม.ย. 65	36	588	266.39		
6	15x15x15	8.185	225.00	8.00	13 เม.ย. 65	36	579	262.32		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.²

2. รับรองผลเฉพาะแห่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้ทดสอบ

ลงชื่อ วิศวกร

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)

หนังสือรับรอง
ของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านายชัยรัตน์ สุตภักดิ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยบ้านนายสุบิน สิงห์ชาติ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญวราเทพ

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดิ์)

ทย.๑๑๔๒๑



คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕


ออกบัตรใหม่เพื่อแสดงว่า

นายสมรรถ สง่างาม

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภท ๓ สาขา วิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๑



เลขบัตร ๒๓๕๕๑

ประธาน ก.จ.

วิมล ใจดี

กรมการช่าง ๒๕๓๑

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของทางดินอย่างคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสุบิน สิงห์ชาติ) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำใส อากาศเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
- ก่อสร้างโดยหาหุ้นส่วนจำกัด ธัญวราเทพ เท่านั้น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๓๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓๖๐๑๐๑๐๐๑๐๗๑

นายสมรรถ สง่างาม

เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๑๑

อายุ ๒๐ ปี ๐๖ เดือน ๒๕๖๕

ใบอนุญาตออกเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕

ใบอนุญาตหมดอายุเมื่อ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕

นายสมรรถ สง่างาม

เลขที่ ๓๓๖๐๑๐๑๐๐๑๐๗๑



223886

ว.ศ.๓