



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 เลขรับ 1799  
 วันที่ 29 ก.ค. 64  
 เวลา

ที่ ศธ. ๐๖๓๖.๑๓/ ๓๐๔๙

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  
 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
 ๓๖๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานผลทดสอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

อ้างถึง หนังสือที่ ขย ๗๓๙๐๓/๓๙๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลทดสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้ทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ (เทพทองคำ) บ้านลำปอแดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญสิงห์ ๒๐๑๔

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานผลการทดสอบตามที่แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และรับรองผลการทดสอบดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นาย กอบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววลินดา จังโกฏี)

หัวหน้างานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ทองรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๐๗๕-๖ ต่อ ๑๔๘

โทรสาร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๓๖

จ.อ.  
 (นายวุฒิ พึ่งกุล)  
 หัวหน้าสำนักปลัด  
 (นายศุภฤกษ์ ชูานเจริญ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายมนตรี สุธีรานุกัณฑ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 (นายภรณ์ดี เขตจันทัก)  
 นายผอ.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



COMPRESSION TEST OF CONCRETE

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างฝายชลอน้ำ (เทพทองคำ) บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สัญญาจ้าง เลขที่ 49/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญสิงห์ 2014

วันที่รับตัวอย่าง 8 ก.ค. 64

วันที่ทดสอบ 22 ก.ค. 64

ชนิดของตัวอย่าง ลูกบาศก์ จำนวน 6 ตัวอย่าง

ตัวอย่าง	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	พ.ท.หน้าตัด (ซม. <sup>2</sup> )	ค่ายุบตัว (ซม.)	วันหล่อ	อายุ (วัน)	แรงประลัย (KN)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย กำลังอัดประลัย	หมายเหตุ
1	15x15x15	8.182	225.00	7.00	23 มิ.ย. 64	30	568	257.33	254.77	คอนกรีตพื้น
2	15x15x15	8.186	225.00	7.00	23 มิ.ย. 64	30	562	254.62		
3	15x15x15	8.183	225.00	7.00	23 มิ.ย. 64	30	557	252.35		
4	15x15x15	8.187	225.00	8.00	24 มิ.ย. 64	29	560	253.71	253.41	คอนกรีตพื้น
5	15x15x15	8.189	225.00	8.00	24 มิ.ย. 64	29	553	250.54		
6	15x15x15	8.184	225.00	8.00	24 มิ.ย. 64	29	565	255.97		

หมายเหตุ 1. กำลังอัดประลัยของคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ที่อายุ 28 วัน = 240 กก/ซม.<sup>2</sup>

2. รับรองผลเฉพาะแท่งตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ลงชื่อ ..... ผู้ทดสอบ  
 ลงชื่อ ..... วิศวกร  
 ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจ

หนังสือรับรอง

ของ

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

อ. เมือง จ. ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ สุตภักดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๒/๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รับราชการอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ


ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ใบอนุญาต เลขทะเบียน ทย.๑๑๔๒๑ ขณะนี้มิได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างใด ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรับผิดชอบ ผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ (เทพ ทองคำ) บ้านลำปอแดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญสิงห์ ๒๐๑๔

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาพร้อมแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..........วิศวกร

(นายชัยรัตน์ สุตภักดี)

ทย.๑๑๔๒๑



# คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕


ออกบัตรใหม่เพื่อแสดงว่า

นายสมรตัน สดวกาศ

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภท วิศวกร ดัชนี วิศวกรรมโยธา

ที่ ๕๖๖ วนที่ ๒๓๗ เขตบางเขน ใจดี๓๑



เลขบัตร ๕๒๕๕๑

ประธาน ก.จ.

*(Signature)*

ว.ศ.๓

- สำเนาถูกต้อง
- ประกอบผลการทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต
- โครงการก่อสร้างฝายชลอณา (เทพทองคำ) บ้านลำบอแดง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสตึก จังหวัดชัยภูมิ
- สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
- ก่อสร้างโดยทางหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญสิงห์ ๒๐๑๔ เท่านั้น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ร.บ. ๒๕๐๕

ใบอนุญาตเลขที่ ๕๖๖ วนที่ ๒๓๗

ชื่อ นามจริง สมรตัน สดวกาศ

ชื่อ นามสกุล สดวกาศ

เลขที่ ๑๐ หมู่ ๒๕๖๑ ต.บ้านบึง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑

อายุ ๕ ปี ๑๐ เดือน ๑๖ วัน

เลขที่ ๑๐ หมู่ ๒๕๖๑ ต.บ้านบึง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑

๒๒๓๘๘๖

กรมการโยธาธิการ

